



Ipeľské tehelne a.s.

SK - Vyhlásenie zhody

C_{SK}

Svojím podpisom zástupca : Ing. Martin Dovál' - riaditeľ a.s.

ul. Martina Rázusa č. 29, 984 01 Lučenec

výrobcu: Ipeľské tehelne, akciová spoločnosť, ul. Martina Rázusa č.29, 984 01 Lučenec

výrobne: Ipeľské tehelne a.s. Lučenec

závod Lučenec

vyhlasuje, že výrobok: Pálené tehliarske prvky na stropné konštrukcie - keramická stropná vložka

KSV - MIAKO 18/60 - 295 x 500 x 180 - 2,7 - 800 - STN 72 2640

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z . o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa stanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť		Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Tvarová presnosť	úložná šírka	min. 25 mm	2/VZ/05/IT/2005
	šírka ryhy	max. 10 mm	
	šírka políčka medzi ryhami	max. 30 mm	
	stena za ryhou	min. 10 mm	
Objemová hmotnosť	priemerná	max. 800 kg/m ³	2/VZ/05/IT/2005
	jednotlivá	max. 850 kg/m ³	
Nasiakavosť	priemerná	min. 12%	2/VZ/05/IT/2005
	jednotlivá	min. 10%	
Škodlivosť cicvárov		bez zmeny STN 72 2640	2/VZ/05/IT/2005
Obsah aktívnych rozpustných solí		vyhovuje prostrediu S1 STN EN 772-5	Protokol o skúške č. P20-05-0262/1 TSÚS Bratislava
Rozmery	dĺžka	295 ± 6 mm	2/VZ/05/IT/2005
	šírka	500 +9 -10mm	
	výška	180 +0 -9 mm	

Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra max. 120 (Bg/kg)		Protokol číslo 4460/2005-10-07 Regionálny úrad verejného zdravot. Banská Bystrica
Ekvivalentná aktivita rádia max. 370 (Bq/kg)		
Únosnosť	jednotlivo	min. 2,7 kN
		2/VZ/05/IT/2005

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Keramické stropné vložky MIAKO 18/60 sa používajú spoločne s keramickými nosníkmi FERT-KNPV na zhotovenie keramických montovaných stropov.

Pre navrhovanie montovaných stropov platí STN 73 1201:1980

Názov a adresa autorizovanej osoby: Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
Autorizovaná osoba SK04
Studená č. 3
826 34 Bratislava

Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: SK04 - ZSV - 0335

Podmienky a doba platnosti certifikátu: certifikát ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou normou, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly výrazne nezmenia.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Podniková skúšobňa.
Ipeľské tehelne a. s., ul. Martina Rázusa 29
984 01 Lučenec
závod Breznička
- 2) Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava
Studená č.3
826 34 Bratislava 29
- 3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Odbor ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením
Cesta k nemocnici č. 1
975 56 Banská Bystrica

Meno: Ing. Martin Dovál

Funkcia: riaditeľ akciovej spoločnosti

Dátum: 07.10.2005



IPELSKÉ TEHELNE a.s.
-7- ul. M. Rázusa 29
984 21 Lučenec
DIČ: 2020466162
IČ DPH: SK2020466162