



Ipeľské tehelne a.s.

SK - Vyhlásenie zhody

C_{SK}

Svojím podpisom zástupca : Ing. Martin Dovál' - riaditeľ a.s.
ul. Martina Rázusa č. 29, 984 01 Lučenec

výrobcu : IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., ul. Martina Rázusa č. 29, 984 01 Lučenec

výrobne : IPEĽSKÉ TEHELNE a.s. Lučenec
závod Lučenec

vyhlasuje, že výrobok : **Pálené tehliarske prvky na stropné konštrukcie -
keramická stropná vložka**

KSV - MIAKO 18/60 B - 250 x 500 x 180 - 2,3 - 800 - STN 72 2640

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVR SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa stanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody.

V rámci počítočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť		Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Tvarová presnosť	úložná šírka	min. 25mm	10/VZ/06/IT/2006
	šírka ryhy	max. 10 mm	
	šírka políčka medzi ryhami	max. 30 mm	
	stena za ryhou	min. 10mm	
Objemová hmotnosť	priemerná	max. 800 kg/m ³	10/VZ/06/IT/2006
	jednotlivá	max. 850 kg/m ^d	
Nasiakavosť	priemerná	min. 12%	10A/Z/06/IT/2006
	jednotlivá	min. 10%	
Škodlivosť cicvárov		bez zmeny STN 72 2640	10/VZ/06/IT/2006
Obsah aktívnych rozpustných solí *		vyhovuje prostrediu S1 STN EN 772-5	Protokol o skúške Č.P20-05-0262/1 TSÚS Bratislava
Rozmery	dĺžka	250 ± 5 mm	10/VZ/06/IT/2006
	šírka	500 + 9 - 10 mm	
	výška	180 + 0 - 9 mm	

015554

Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra max. 120 (Bq/kg)		Protokol číslo 15899/2005 Regionálny úrad verejného zdravot. Banská Bystrica
Ekvivalentná aktivita rádia max. 370 (Bq/kg)		
Únosnosť	jednotlivo	min. 2,3 kN
		10A/Z/06/IT/2006

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe : Keramické stropné vložky MIAKO 18/60 B sa používajú spoločne s keramickými nosníkmi FERT - KNPV na zhotovenie keramických montovaných stropov.

Pre navrhovanie montovaných stropov platí STN 73 1201:1980

Názov a adresa autorizovanej osoby : Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

Autorizovaná osoba SK04

Studená č. 3

826 34 Bratislava

Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo : SK04 - ZSV - 0335

Podmienky a doba platnosti certifikátu : certifikát ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou normou, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly výrazne nezmenia.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Podniková skúšobňa
Ipeľské tehelne a.s., ul. Martina Rázusa 29
984 01 Lučenec
závod Breznička
- 2) Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava
Studená č. 3
826 34 Bratislava 29
- 3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Odbor ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením
Cesta k nemocnici č. 1
975 56 Banská Bystrica

Meno : Ing. Martin Dovál'

Funkcia : riaditeľ akciovej spoločnosti

Dátum : 14.07.2006



IPELSKÉ TEHELNE a.s.
-7- ul. M. Rázusa 29
984 21 Lučenec
DIČ: 2020466162
IČ DPH: SK2020466162